

OBEC NESLUŠA

Č.j.: 186/2020 -01

Dňa 27.03.2020

Vybavuje: Ing. Vacháľková, č.t. 041 433 9350

ROZHODNUTIE

Obec Nesluša, ako príslušný správny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len „vodný zákon“/ a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, vydáva pre stavebníka : **Vladislav Ondrušek, 023 41 Nesluša č.s. 463** (ďalej len „stavebník“)

A.) p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona , ktorou je v danom prípade vŕtaná studňa s prípojkou k rodinnému domu, situovaná na pozemku č. KN C 3379/91 v katastrálnom území Nesluša

Povolenie sa udeľuje s určením nasledovných povinností a podmienok :

1. Stavba bude vykonaná podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní.
2. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 15. 07. 2019 pod č.j. 664/2019 -02, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2019.
3. Pri stavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy.
4. Stavba studne bude vykonaná podľa platnej STN 755115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“
5. Plocha okolo studne vo vzdialenosti 10m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu vody v studni . Odporúčame okolo studne vo vzdialenosti 2m od jej plášťa alebo konštrukcie studne zriadiť vodotesnú dlažbu tak, aby všetka voda odtekala smerom od studne / najmenší sklon 2 %/. Povrchové vody musia byť odvádzané rigolom.
6. Kontrolu kvality vody bude potrebné zabezpečiť v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky MZSR č. 97/2018 Z.z.
7. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. Odborné vedenie nad jej uskutočnením bude vykonávať **stavbyvedúci dodávateľa**.
8. Stavbu bude uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov na základe výberového konania. Stavebník oznámi osobu uskutočňovateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
9. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

10. Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd.
11. Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave.
12. Stavebník by mal počas realizácie hydrodynamickej skúšky zabezpečiť možnosť sledovania hladiny podzemnej vody v okolitých studniach, aby bolo možné pre vodnú stavbu navrhnuť čerpané množstvo vody bez zásadného ovplyvnenia existujúcich studní.

13. Vyjadrenia dotknutých orgánov:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. vyjadrenie zo dňa 21.05.2019 pod č.j. CS SVP OZ PN 4518/2019/2

SVP š.p. OZ PN SPSV I: Púchov vydal k navrhovanej stavbe studňa s prípojkou vody nasledovné vyjadrenie z hľadiska správu toku:

Studňa je navrhnutá pri novostavbe rodinného domu na parcele č. KN C 3397/92 v k.ú. Nesluša. Doporučujeme dodržať ochranné pásmo stude 2,0m ako aj 10,0 m pásmo bez možného zdroja znečistenia, aj od susedných parciel. Pokiaľ sa buduje studňa v lokalite, kde sú už existujúce studne, odberom vody z novovybudovanej studne sa nesmie narušiť ic výdatnosť. V zmysle §79 zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov, poplatky za ober podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15000m³ za kalendárny rok alebo 1250m³ za mesiac. Množstvo odberu je potrebné merať certifikovaným meradlom. Množstvo odberu je potrebné merať certifikovaným meradlom. SVP š.p. nezodpovedá za výdatnosť prameňa ani za kvalitu vody.

14. Povolenie platí 2 roky a zaniká, ak žiadateľ v tejto lehote nezačne so stavbou.
15. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskôr do 2 rokov.
16. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať tunajší správny orgán o vykonanie kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia.
17. Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené.

B.) p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona z vodného zdroja, ktorým je vrtaná studňa situovaná na pozemku č. KN C 3379/91 v k.ú. Nesluša

1. Množstvo odobranej podzemnej vody z vodného zdroja – vrtanej studne :
 $Q_{re}=197,1\text{m}^3/\text{rok}.$
2. Odoberaná podzemná voda bude využívaná ako pitná voda k novostavbe rekreačného domu stavebníka.
3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve odobranej vody. Odoberané množstvo vody je potrebné merať certifikovaným meradlom.
4. Správny orgán určuje čas platnosti tohto povolenia na desať rokov v súlade s ust. §21 ods.4 písm.a.) vodného zákona.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ: Vladislav Ondrušek, 023 41 Nesluša č.s. 463 podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – na odber podzemných vôd z vrtanej studne. Stavba : „Vrtaná studňa a vodovodná prípojka“ sa bude nachádzať na pozemku KN C 3379/91 v k.ú. Nesluša.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vlastníkom pozemkov KN C 3379/1 a 3379/90 v katastrálnom území Nesluša bolo oznámenie o začatí stavebného konania doručované verejnou vyhláškou.

Vzhľadom k tomu, že pomery staveniska sú dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň v súlade s ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona určil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok. Účastníci konania boli upozornení, že na neskoršie vznesené námietky sa neprihliadne.

V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Na základe žiadosti a doložených dokladov, výsledkov uskutočneného konania a vzhľadom k tomu, že žiadateľ nemá inú možnosť napojenia na zdroj pitnej vody, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145 /1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 30eur.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na obec Nesluša adresa: Obecný úrad Nesluša č.s. 978, 023 41 Nesluša.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Zuzana J a n c o v á
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Oznámenie sa doručí :

1. Vladislav Ondrušek bytom ~~023 41 Nesluša~~ č.s. 463
2. Ostatným účastníkom konania - ~~vlastníkom~~ pozemkov KN C 3379/1 a 3379/90 v katastrálnom území Nesluša – verejnou vyhláškou
3. Obec Nesluša , 023 41 Nesluša č.s. 978
4. Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica (projektant)
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3/835, 921 80 Piešťany

Co.: spis